

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：塚越浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/9	2024/5/20	2024/6/6	2024/7/18									最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	12.8	14.6	27.0	31.0									31.0	12.8	21.4
水温	℃	-	14.5	19.5	22.0	25.0									25.0	14.5	20.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下		0	0	0									0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下													<0.0003	0.0000	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下													<0.00005	0.00000	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下													<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下													<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下													<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下													<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下													<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06											<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.011											0.011	0.011	0.011
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004											0.004	0.004	0.004
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.013											0.013	0.013	0.013
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007											0.007	0.007	0.007
29 プロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002											0.002	0.002	0.002
30 プロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008											<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.09											0.09	0.09	0.09
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下													<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下													<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下													<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	5.5	4.9	4.8	4.8									5.5	4.8	5.0
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		104											104	104	104
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		148											148	148	148
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下													<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下													<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下													<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下													<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.8	0.7									0.8	0.6	0.7
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.9	8.0	8.0									8.0	7.9	8.0
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.30	0.26	0.26	0.40									0.40	0.26	0.31

水質試験記録表

採水地点：石間浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/9	2024/5/20	2024/6/3	2024/7/18							最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	14.7	14.5	19.5	30.7							30.7	14.5	19.9
水温	℃	-	16.0	20.0	21.0	25.5							25.5	16.0	20.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0.0000	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0.00000	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.13									0.13	0.13	0.13
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.027									0.027	0.027	0.027
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.029									0.029	0.029	0.029
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008									0.008	0.008	0.008
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002									0.002	0.002	0.002
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1	3.0	2.8	2.7							3.1	2.7	2.9
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		110									110	110	110
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		139									139	139	139
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.8	0.6	0.7	0.6							0.8	0.6	0.7
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.3	8.1	8.2	8.2							8.3	8.1	8.2
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.10	0.35	0.16	0.20							0.35	0.10	0.20

水質試験記録表

採水地点：半納浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/9	2024/5/20	2024/6/3	2024/7/18							最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	13.8	13.3	15.5								15.5	13.3	14.2
水温	℃	-	11.0	14.5	16.0	21.5							21.5	11.0	15.8
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0.0000	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0.00000	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06									<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.003									0.003	0.003	0.003
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromモクロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.003									0.003	0.003	0.003
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		<0.01									<0.01	<0.01	<0.01
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.03									<0.03	<0.03	<0.03
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.0	1.8	1.9	1.9							2.0	1.8	1.9
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		99									99	99	99
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		126									126	126	126
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.5							0.5	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.7							7.7	7.6	7.6
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	0.2							0.2	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.48	0.53	0.46	0.20							0.53	0.20	0.42

水質試験記録表

採水地点：中郷浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/9	2024/5/20	2024/6/3	2024/7/18							最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	12.8	14.2	16.3	29.5							29.5	12.8	18.2
水温	℃	-	13.0	16.5	17.5	22.0							22.0	13.0	17.3
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0.0000	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0.00000	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06									<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.003									0.003	0.003	0.003
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromモクロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.003									0.003	0.003	0.003
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.8	1.8	1.8							1.9	1.8	1.8
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		96									96	96	96
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		126									126	126	126
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.8	0.8							0.8	0.4	0.6
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.7	7.7	7.9							8.0	7.7	7.8
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	0.7	0.7							0.7	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.42	0.43	0.41	0.26							0.43	0.26	0.38

水質試験記録表

採水地点：白岩浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/9	2024/5/20	2024/6/3	2024/7/18							最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	12.8	14.1	17.5	30.7							30.7	12.8	18.8
水温	℃	-	12.5	17.5	18.0	22.0							22.0	12.5	17.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0.0000	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0.00000	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.20									0.20	0.20	0.2
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.005									0.005	0.005	0.005
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
25 ジブromモクロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.005									0.005	0.005	0.005
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		<0.003									<0.003	<0.003	<0.003
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.05									0.05	0.05	0.05
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.7	2.7	2.8	3.0							3.0	2.7	2.8
39 カルシウム・マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下		103									103	103	103
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		135									135	135	135
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等（TOC）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.7							0.7	0.4	0.5
47 pH値		5.8以上8.6以下	7.9	7.8	7.9	7.9							7.9	7.8	7.9
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.52	0.62	0.68	0.52							0.68	0.52	0.59

水質試験記録表

採水地点：女形浄水場

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/9	2024/5/20	2024/6/3	2024/7/18							最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	14.7	14.5	16.4	25.0							25.0	14.5	17.7
水温	℃	-	13.0	17.5	18.5	23.0							23.0	13.0	18.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0							0	0	0
2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0.0000	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0.00000	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下		<0.06									<0.06	<0.06	<0.06
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002									<0.002	<0.002	<0.002
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.018									0.018	0.018	0.018
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.008									0.008	0.008	0.008
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.019									0.019	0.019	0.019
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009									0.009	0.009	0.009
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.001									0.001	0.001	0.001
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001									<0.001	<0.001	<0.001
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		<0.008									<0.008	<0.008	<0.008
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.6	1.6	1.6							1.9	1.6	1.7
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下		81									81	81	81
40 蒸発残留物	mg/L	500以下		120									120	120	120
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.8	0.7	1.0							1.0	0.7	0.8
47 pH値		5.8以上8.6以下	8.0	7.8	8.0	8.0							8.0	7.8	8.0
48 味		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
49 臭気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	0.6							0.6	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L	0.1以上	0.26	0.25	0.37	0.30							0.37	0.25	0.30