

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：皆野浄水場1(皆野町大字皆野283地先)

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/18											最大値	最小値	平均値
気温(室温)	℃	-	21.0											21.0	21.0	21.0
水温	℃	-	17.5											17.5	17.5	17.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	5.2											5.2	5.2	5.2
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.5											0.5	0.5	0.5
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7											7.7	7.7	7.7
48 味	—	異常でないこと	異常なし											-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし											-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.48											0.48	0.48	0.48

水 質 試 験 記 録 表

採水地点：皆野浄水場2(長瀬町大字矢那瀬109-1地先)

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/18											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	21.0											21.0	21.0	21.0
水温	℃	-	18.5											18.5	18.5	18.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1											6.1	6.1	6.1
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.5											0.5	0.5	0.5
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.7											7.7	7.7	7.7
48 味	—	異常でないこと	異常なし											-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし											-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.34											0.34	0.34	0.34

水質試験記録表

採水地点：皆野浄水場3(皆野町大字金沢2598 - 4地先)

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/18											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	21.5											21.5	21.5	21.5
水温	℃	-	12.5											12.5	12.5	12.5
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	5.7											5.7	5.7	5.7
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.5											0.5	0.5	0.5
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.8											7.8	7.8	7.8
48 味	—	異常でないこと	異常なし											-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし											-	-	-
50 色度	度	5以下	1.0											1.0	1.0	1.0
51 濁度	度	2以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.38											0.38	0.38	0.38

水質試験記録表

採水地点：金沢浄水場 給水栓(皆野町大字金沢114-3地先)

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/18										最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	17.0										17.0	17.0	17.0
水温	℃	-	22.6										22.6	22.6	22.6
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0										0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出										-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下											<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下											<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下											<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下											<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下											<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下											<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下											<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下											<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブromokロロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下											<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下											<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下											<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下											<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下											<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下											<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	2.7										2.7	2.7	2.7
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下											<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下											<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下											<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下											<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下											<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下											<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.7										0.7	0.7	0.7
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	7.9										7.9	7.9	7.9
48 味	—	異常でないこと	異常なし										-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし										-	-	-
50 色度	度	5以下	<0.5										<0.5	<0.5	<0.5
51 濁度	度	2以下	<0.1										<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.56										0.56	0.56	0.56

水質試験記録表

採水地点：三沢浄水場 給水栓(皆野町大字三沢2549-2地先)

採水年月日	単位	水道水水質基準	2024/4/18											最大値	最小値	平均値
気温	℃	-	20.1											20.1	20.1	20.1
水温	℃	-	14.0											14.0	14.0	14.0
1 一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0											0	0	0
2 大腸菌	—	検出されないこと	不検出											-	-	-
3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下												<0.0003	0	#DIV/0!
4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下												<0.00005	0	#DIV/0!
5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下												<0.004	0.000	#DIV/0!
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
11 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/L	10以下												<0.05	0.00	#DIV/0!
12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下												<0.08	0.00	#DIV/0!
13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下												<0.0002	0.0000	#DIV/0!
15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下												<0.005	0.000	#DIV/0!
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
20 ベンゼン	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
21 塩素酸	mg/L	0.6以下												<0.06	0	#DIV/0!
22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
23 クロロホルム	mg/L	0.06以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.003	0.000	#DIV/0!
25 ジブromoクロロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
26 臭素酸	mg/L	0.01以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下												<0.003	0.000	#DIV/0!
29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下												<0.008	0.000	#DIV/0!
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下												<0.03	0.00	#DIV/0!
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下												<0.01	0.00	#DIV/0!
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下												<0.1	0.0	#DIV/0!
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下												<0.001	0.000	#DIV/0!
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	3.1											3.1	3.1	3.1
39 カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	mg/L	300以下												<1	0	#DIV/0!
40 蒸発残留物	mg/L	500以下												<1	0	#DIV/0!
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下												<0.02	0.00	#DIV/0!
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下												<0.000001	0.000000	#DIV/0!
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下												<0.002	0.000	#DIV/0!
45 フェノール類	mg/L	0.005以下												<0.0005	0.0000	#DIV/0!
46 有機物等 (TOC)	mg/L	3以下	0.6											0.6	0.6	0.6
47 pH値	—	5.8以上8.6以下	8.0											8.0	8.0	8.0
48 味	—	異常でないこと	異常なし											-	-	-
49 臭気	—	異常でないこと	異常なし											-	-	-
50 色度	度	5以下	0.7											0.7	0.7	0.7
51 濁度	度	2以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
遊離残留塩素	mg/L		0.16											0.16	0.16	0.16