

## ダイオキシン類測定の結果（令和6年度）

採取日	焼却炉	排ガス (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )		焼却灰 (ng-TEQ/g)		飛灰 (ng-TEQ/g)	
		規制値	5	基準値	3	基準値	3
令和6年10月1日	2号炉	0.014		—		—	
令和6年10月2日	2号炉			0		0.31	
令和6年11月5日	1号炉	—		0		0.30	
令和6年11月18日	1号炉	0.0050		—		—	